

Magistrát města Teplice

Odbor dopravy a životního prostředí

nám. Svobody 2, 415 95 Teplice

Č.j.: MgMT/171484/2011
Zn.: ODŽP/G-437,H-457,J-830/Mi
Vyřizuje: Mikušová - tel. 417 510 906

Teplice, dne 18. ledna 2012

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

„Aktivizace rekreačního krajinného celku Krušné hory – příhraniční oblast Moldava – Bouřňák – Mikulov“ – staveniště IV – Areál běžeckého lyžování Nové Město

Rozhodnutí

Magistrát města Teplice, odbor dopravy a životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 106 zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad příslušný dle ust. § 15 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění **v y d á v á** stavebníkovi, kterým je právnická osoba

Sport Centrum Bouřňák o.p.s., Čs. Legií 740/15, 415 01 Teplice, IČ 25419161

I. podle ust. § 15 odst. 1 zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 115 stavebního zákona

p o v o l e n í k e s t a v b ě

vodohospodářské části stavby „Aktivizace rekreačního krajinného celku Krušné hory – příhraniční oblast Moldava – Bouřňák – Mikulov“ – staveniště IV – Areál běžeckého lyžování Nové Město, se souhlasem Městského úřadu Duchcov, odboru výstavby a ŽP č.j.: MD/35997/2011-VŽP/330/Sk ze dne 08.08.2021 a č.j.: MD/36016/2011-VŽP/330/Sk ze dne 09.08.2011, s pravomocí stavebního úřadu dle ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona.

Stavba vodního díla je umístěna **na p.p.č. 84/4, 85/2, 431/9 k.ú. Nové město u Mikulova**, obec Moldava a na **p.p.č. 841/1 k.ú. Mikulov v Krušných horách**, obec Mikulov, Ústecký kraj, číslo hydrologického pořadí 1-15-02-033.

Předmětem povolené stavby je vodní dílo:

SO 412 - Přípojky inženýrských sítí pro nové objekty pro SO 402 – objekt rozhodčích, SO 404 – objekt bufetu, šaten a ohřívárny_

- **Splašková kanalizace** (od ČOV do toku) a **ČOV** na p.p.č. 841/1 k.ú. Mikulov v Krušných horách
Splaškové vody ze soc. zařízení budou svedeny do domovní biologické aktivační ČOV D20 EKONA pro 17 – 24 EO. Před ČOV bude osazena plastová šachta Ø 1,5 m jako sedimentační a současně bude sloužit jako kalová jímka. Za ČOV bude osazena kontrolní šachta na odběr vzorků vody. Předčištěná voda bude odváděna do vodoteče Divoká Bystřice ř.km 2,950, ČHP 1-15-02-033, kanalizací HDPE DN 90 v délce 50 m. Vyústění bude provedeno tak, aby v případě budoucí realizace retenční nádrže Nové Město bylo pod rozdělovacím objektem. Výúst' bude obezděna místními kameny s linií břehu na cementovou maltu.
- **Vodovod** na p.p.č. 431/9, 84/4 a 85/2 k.ú. Nové Město, obec Moldava
Bude veden od stávající studny k novému objektu SO 404 z materiálu PE 50x4,5 v celkové délce 50 m. V objektu SO 404 bude nainstalován vodoměr pro měření spotřeby vody.

SO 415 – Zdroj pitné vody

Stávající zděná studna z 19. stol. na p.p.č. 431/9 k.ú. Nové Město u Mikulova (v minulosti užívána k zásobování přílehlých objektů a nádraží). Pozemek je ve vlastnictví manželů Grunclových. Jedná se o podzemní zděnou nádrž kruhového tvaru, průměru 3 m a hloubky 12 m. Studna bude osazena výtlačným čerpadlem s kapacitou průtoku 2 m³/hod. s výtlačnou výškou 50 m. Studna a její okolí bude rekonstruováno a před užíváním studny bude provedeno vyčištění, desinfekce a po náležitém odčerpání vody bude odebrán vzorek čerpané vody a proveden rozbor.

Povolení stavby neřeší vodovodní a kanalizační přípojky a požární nádrž, neboť nejsou dle ust. § 55 odst. 3 zákona o vodách vodním dílem.

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované inPROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o., Na Valích 899, 440 01 Louny, IČ 44569688, v termínu 10/2010, zakázkové č. 09-2381-04, vč. dodatku k technické zprávě č. 2 a ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. Drobné odchylky skutečného provedení budou zaznamenány do ověřené projektové dokumentace a předloženy ke kolaudačnímu řízení.
2. Před zahájením stavby zajistí stavbyvedoucí polohové a výškové vytyčení inženýrských sítí u jejich správců a prostorového vytyčení stavby.
3. Křížení a souběhy s vedeními technického vybavení budou provedeny podle normy ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“. Každé poškození inženýrských sítí musí být okamžitě hlášeno jejich majitelům či správcům.
4. Během výstavby bude dbáno na ochranu inženýrských sítí dle příslušných předpisů. Vyskytnou-li se při provádění zemních prací podzemní vedení v projektové dokumentaci nezakreslená, musí být další provádění prací přizpůsobeno skutečnému stavu.
5. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády 591/2006 Sb., a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
6. Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3050.
7. Při provádění stavby budou dodrženy technické požadavky na stavby vodovodů a kanalizací, dle vyhl.č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zák.č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění.
8. Stavba bude označena informační tabulí s označením stavby, jejího stavebníka, způsobu provádění stavby, zhotovitele, termínu dokončení stavby a uvedením, který orgán a kdy stavbu povolil.
9. Stavební stroje a zařízení použité při provádění prací budou zabezpečeny proti úniku ropných látek či jiných závadných látek, a to jak při provádění prací, tak při jejich odstavení.
10. S odpadem vzniklým při realizaci stavby bude naloženo v souladu se zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. Stavebník při kolaudaci předloží doklady o likvidaci odpadu vzniklého stavební činností na zařízeních k tomu určených.
11. Majitelé sousedních nemovitostí nesmí být z důvodu provádění stavby na svých právech poškozeni ani krázeni. Vzniklé škody, které by na majetku sousedů vznikly, se zavazuje stavebník (investor) pro sebe i své právní nástupce v této držbě svým nákladem odstranit nebo plnohodnotně nahradit. Při realizaci stavby a po jejím ukončení bude zachován přístup na sousední pozemky.

12. **Stávající studna** bude před jejím užíváním vyčištěna, dezinfikována a po náležitém odčerpání vody bude odebrán vzorek čerpané vody a proveden rozbor vody.

3 str. rozhodnutí zn.: ODŽP/G-437,H-457,J-830/Mi

13. Výkopek, stavebniny a ani jiné materiály nebudou ukládány na pozemky určené k plnění funkcí lesa p.č. 88/2, 77/1, 88/4 a 93 v k.ú. Nové Město u Mikulova a také nesmí dojít k poškození ani pokácení stromů na lesních pozemcích p.č. 88/2, 77/1 a 93.

14. Pro úplné odbourání koliformních bakterií bude na odtoku z ČOV zabudováno zařízení k dezinfekci viz. dotatek k technické zprávě.

14. Stavebník minimálně 10 dní před zahájením stavby prokazatelně seznámí vlastníky pozemků a vlastníky či správce sítí s termínem výstavby a projedná s nimi lhůtu a způsob uvolnění pozemku pro výstavbu a rovněž stav a způsob zpětného převzetí pozemku. Po dokončení stavby stavebník uvede stavbou dotčené pozemky do původního nebo dohodnutého stavu a protokolárně je předá vlastníkům, spoluvlastníkům, uživatelům či správcům. Tyto protokoly budou předloženy k žádosti o kolaudační souhlas, ke kterému budou rovněž předloženy vyjádření správců dotčených sítí o dodržení podmínek pro stavbu stanovených.

15. Stavebník bude respektovat podmínky stanovené v rozhodnutích jednotlivých dotčených orgánů státní správy:

- Rozhodnutí KÚÚK, OŽPZ o povolení výjimky ze zákazu ochrany přírody pod j.č.: 2262/ZPZ/2011/ZD-427 ze dne 27.10.2011

16. Stavebník bude respektovat podmínky uvedené v níže uvedených závazných stanoviscích dotčených orgánů:

- Závazné stanovisko MgM Teplice, ODŽP souhlas ke stavbám v blízkosti toku pod č.j.: MgMT/124609/2011, zn.: ODŽP/S-507/Ay ze dne 01.09.2011
- Závazné stanovisko MgM Teplice, ODŽP (dotčení pozemku určeného k plnění funkcí lesa) č.j. MGMT-ODŽP/154039/L/zs07 ze dne 21.11.2011

17. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **Lesy ČR, s.p., Správa toků Teplice** zn. 542/2011/St ze dne 14.09.2011:

- Provedenými úpravami nedojde k změně trasy koryta toku
- Rekonstrukce bude provedena dle předložené PD (DN propustku bude 600 mm, opevnění dna před a za propustkem bude z lomového kamene)
- Při stavbě nedojde ke znečištění vodního toku nebezpečnými látkami a nadměrným zákalem
- Zahájení prací na rekonstrukci propustku nám bude ohlášeno v předstihu min. 10 dní

18. Budou respektovány podmínky uvedené v závazném stanovisku **Krajské hygienické stanice Ústecké kraje, ú.p. Teplice** č.j.: Závazné stanovisko KHS ÚK č.j.: KHSUL 33473/2011 ze dne 20.10.2011:

1. Ke kolaudaci stavby budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti použitých materiálů přicházejících do přímého styku s pitnou vodou;
2. Před uvedením individuálního zdroje vody (studny) do provozu bude předložen protokol o zkoušce s vyhovujícími výsledky úplného rozboru pitné vody (protokol o zkoušce nesmí být starší než 6 měsíců);
3. Ke kolaudaci bude předložen protokol o zkoušce s vyhovujícími výsledky kráceného rozboru pitné vody, odebrané vždy z koncové části nových vodovodních přípojek;

19. Stavebník bude respektovat podmínky uvedené v závazném stanovisku Okresního úřadu Teplice, RŽP, orgánu ochrany přírody k zásahům do VKP č.j.: ŽP – 689/246/SOP2443/2000 z 07.02.2000 a to zejména níže uvedené podmínky týkající se vodního díla:

- El. kabel venkovního osvětlení, rozvod vody a elektročást zasněžovacího zařízení budou umístěny do bezprostředního souběhu s trasou běžecké tratě, t.j. na okraj zachovalé části nivy. Obdobně bude upravena trasa kanalizace při zachování potřebných spádových poměrů. Za zachovalou část nivy je považována část nivy mezi stávající běžeckou tratí v levobřežní části toku D.Bystřice a okrajem lesního porostu v pravobřežní části toku D.Bystřice.
- Veškeré rýhy aj. výkopové práce budou prováděny v zachovalé části nivy výhradně ručně.

- Terén po demolici, rýhách a jiných výkopech bude uveden do původního stavu.
- Pojíždění techniky v nivě vyjma případů výstavby nádrže a hloubení studny bude vyloučeno.

4 str. rozhodnutí zn.: ODŽP/G-437,H-457,J-830/Mi

20. Budou dodrženy následující podmínky uvedené ve stanovisku **Povodí Ohře s.p.** zn.: 021001-2390/2011 ze dne 31.08.2011:

1. Vody z ČOV budou vypouštěny tak, aby byly dodrženy limitní hodnoty vypouštěného množství - *uvedeno ve výrokové části III. tohoto rozhodnutí*
2. Upozorňujeme Vás na skutečnost, že vodní tok Divoká Bystřice vtéká do německé vodárenské nádrže Lehmühle a proto vyžadujeme úplné odbourání koliformních bakterií na odtoku z ČOV – bakteriologické znečištění – koliformní bakterie – 0 (KTJ/ml) tzn. odtok z ČOV bude dezinfikován – *dodatek k technické zprávě č. 2*
3. Pokud během zkušebního provozu nebudou dosaženy požadované limity, bude technologie čištění změněna nebo doplněna o další stupeň čištění.
4. Bude odebrán dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut – *uvedeno ve výrokové části III. tohoto rozhodnutí*
5. Bude zajištěn kontrolní rozvor vypuštěných vod s četností 4x ročně (zjištěné hodnoty budou 1x ročně předloženy POH s.p. Chomutov a vodoprávnímu úřadu) – *uvedeno ve výrokové části III. tohoto rozhodnutí*
6. Do uvedení ČOV do provozu bude vyřešena likvidace kalů a shrabků z ČOV (smlouva s provozovatelem vhodného zařízení pro likvidaci odpadů).
7. Po dokončení osazení ČOV bude provedena zkouška vodotěsnosti podle ČSN 75905 čl. 3.1 – 3.6; 3.8 – 3.13; 4.1 – 4.8; 5.1 – 5.5.
8. U splaškové kanalizace bude provedena a doložena zkouška těsnosti podle ČSN 756909 v celém rozsahu.
9. V případě realizace kanalizace odvádějící odpadní vody na centrální ČOV bude navrhovaná ČOV zrušena a splaškové vody budou svedeny na tuto kanalizaci.
10. Při odběru vody ze studny nebudou překročeny následující limity odebraného množství: 3 l/s, 120,0 m³/měs, 600,0 m³/rok – *požadované množství nepřesahující tento limit uveden ve výrokové části II. tohoto rozhodnutí*
11. PD bude doplněna o výkres technického řešení výustního objektu z ČOV do Divoké Bystřice v ř.km 2,950 (dle ISyPo) dle popisu, který je uveden v technické zprávě – *výkres 5.3*
12. Při křížení levobřežního přítoku Divoké Bystřice trasou vodovodního potrubí budou dodržena ustanovení ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
13. Do projektové dokumentace bude hydrotechnickými výpočty doložena dostatečná kapacita navrhovaného propustku u příjezdové komunikace od nádraží (objekt SO 413), která kříží levobřežní přítok Divoké Bystřice – *řeší obecní úřad při povolení komunikace*
14. Pracovník našeho provozu v Teplicích (p.Adámek, tel. 606 756 204) bude přizván na kontrolní dny a závěrečný kontrolní den stavby a kolaudaci.

21. Vyjádření **SčVK a.s. Teplice** zn.: TPČZ/O11610039559/Mu/ ze dne 21.09.2011 a zn. TPČZ/O11610035946/Ko/2011 ze dne 18.08.2011: Upozorňujeme na skutečnost, že se v zájmovém území nachází vodovodní řad LT 250 Staré Fláje a svodné řady z nedalekých prameništ, které je při stavbě nutné plně respektovat. **Zařízení je nutno vytýčit v terénu!**

22. Dle vyjádření **ČEZ Distribuce, a.s. Děčín** zn.: 001035910578 ze dne 21.07.2011 se v zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s. Tato zařízení jsou chráněna ochranným pásmem dle § 46 zák.č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1. Nutné vytýčení trasy! a dodržovat podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení.

23. Stavbu bude provádět oprávněná organizace na základě výběrového řízení. Vybraný zhotovitel (podnikatel) bude zdejšímu vodoprávnímu úřadu oznámen do 15 dnů po ukončení výběrového řízení včetně doložení dokladů o oprávněnosti stavební firmy k provádění stavebních prací.

24. Stavba bude provedena v termínu **do 12/2013.**

25. Stavba podléhá kolaudačnímu souhlasu.

26. Kolaudační souhlas pro stavbu **ČOV** bude vydán po provedeném **zkušebním provozu**.

5 str. rozhodnutí zn.: ODŽP/G-437,H-457,J-830/Mi

II. podle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků

p o v o l e n í

k nakládání s vodami – k odběru podzemní vody ze stávající zděné studny z 19. století na p.p.č. **431/9 k.ú. Nové Město u Mikulova, obec Moldava, Ústecký kraj, ČHP 1-15-02-033.**

Jedná se o podzemní zděnou nádrž kruhového tvaru, průměru 3 m a hloubky 12 m na pozemku p.č. 431/9 manželů Grunclových (v minulosti užívána k zásobování přilehlých objektů a nádraží). Studna je kompletně zapuštěna v terénu, vstup umožňuje nadzemní zděný objekt s ocelovým poklopem. Studna bude osazena výtlačným čerpadlem s kapacitou průtoku 2 m³/hod. s výtlačnou výškou 50 m. Ustálená hladina podzemní vody se nachází na úrovni 4,3 m od horní hrany poklopu.

Pro odběr vody se stanovují tyto podmínky:

1. Povoluje se odběr podzemních vod po dobu 12 měsíců a v množství:
prům..... 0,04 l.s⁻¹ max. 0,15, l.s⁻¹
max.105 m³.měs⁻¹ max. 0,570 tis. m³.rok⁻¹
2. Odběrem vody nesmí být negativně ovlivněny okolní zdroje podzemní vody.
3. Povolení se uděluje na dobu **do 31.12.2021.**

Účel užití:

Zdroj pitné vody pro zásobování areálu běžeckého lyžování na Novém Městě u Mikulova

Údaje o povoleném odběru:

- Žádost byla doložena hydrogeologickým posouzením, které zpracoval Mgr. Jiří Zmítka, kontroloval RNDr. Jiří Zmítka, odborná způsobilost v hydrogeologii č. 1474/2001, v termínu říjen 2010.
- Povolení k odběru vody je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě povoleného odběru.
- K odběrnému místu není stanoveno ochranné pásmo.
Měření množství a jakosti odebírané vody: V objektu SO 404 bude nainstalován vodoměr pro měření spotřeby vody.

Vzhledem k tomu, že se ke stavbě zděné studny z 19. století nedochovaly žádné doklady, pořídil žadatel zjednodušenou projektovou dokumentaci studny (pasport) včetně hydrogeologického posouzení v souladu s ust. § 125 odst. 3 zák.č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Zdejší vodoprávní úřad došel k závěru, že stavba studny slouží svému účelu, a proto dokumentaci stavby ověřil v souladu s ust. § 125 odst. 4 stavebního zákona a tímto rozhodnutím povolil i odběr podzemních vod.

III. podle ust. § 8 odst. 1 písm. c) zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

p o v o l e n í

k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, do vodoteče Divoká Bystřice ř.km 2,950, po předčištění v biologické aktivační čistírně odpadních vod D20 EKONA pro 17 – 24 EO umístěné na p.p.č. 841/1 k.ú. Mikulov v Krušných horách, obec Mikulov, Ústecký kraj, ČHP 1-15-02-033.

Pro vypouštění odpadních vod se stanovují následující podmínky.:

1. Předčištěné odpadní vody z čistírny odpadních vod budou vypouštěny v množství
prům. 0,3 l s⁻¹ max. 0,3 l s⁻¹
max. 1,3 m³ měs⁻¹ max. 0,339 tis. m³.rok⁻¹

6 str. rozhodnutí zn.: ODŽP/G-437,H-457,J-830/Mi

2. Jakost odpadních vod nepřekročí následující přípustné hodnoty koncentrací:

Ukazatel Znečištění	přípustné hodnoty koncentrací vypouštěných odpadních vod tzv. limity „p“	max. přípustné hodnoty vypouštěných odpadních vod – tzv. limity „m“	bilance t.rok ⁻¹
CHSK _{Cr}	65 mg/l	90 mg/l	0,017
BSK ₅	15 mg/l	25 mg/l	0,004
NL	15 mg/l	25 mg/l	0,004
koliformní bakterie	0 (KTJ/ml)		

3. Domovní čistírna odpadních vod bude provozována dle schváleného provozního řádu, který bude obsahovat i pokyny k dezinfekci na odtoku z ČOV (pro odbourání koliformních bakteří).

4. Odběr vzorků bude prováděn v kontrolní šachtě za ČOV.

5. Pro kontrolní rozbor bude odebírán dvouhodinový směsný vzorek, získaný sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků v intervalu 15 minut.

6. Bude zajištěn kontrolní rozbor vypouštěných vod ve výše uvedených ukazatelích s četností 4 x ročně (v intervalu po 3 měsících).

7. Odběr a rozbor kontrolních vzorků vypouštěných odpadních vod bude prováděn pouze oprávněnou odborně způsobilou osobou. Výsledné hodnoty budou 1 x ročně předloženy vodoprávnímu úřadu a Povodí Ohře, s.p. Chomutov. *U předkládaných rozborů bude vždy napsána značka tohoto rozhodnutí.*

8. Pokud nebudou během provozu dosaženy požadované limity, bude technologie doplněna o další stupeň čištění či změněna.

9. Objem (množství) vypouštěných vod nebude měřeno, bude dáno údaji z vodoměru.

10. Povolení k vypouštění odpadních vod se vydává na dobu **do 31.12.2021.**

IV. Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení

K řízení nebyly námitky vzneseny; zkoordinované připomínky byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí, některé podmínky však nejsou zahrnuty do výrokové části, neboť jsou stanoveny obecně závaznými právními předpisy nebo jsou pouze doporučující.

O d ů v o d n ě n í

Stavebník – Sport Centrum Bouřňák o.p.s., Čs. Legií 740/15, 415 01 Teplice, IČ 25419161 v zastoupení inPROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o., Na Valích 899, 440 01 Louny, IČ 44569688 podal dne 09.11.2011 u zdejšího odboru dopravy a životního prostředí žádost o vydání stavebního povolení na vodohospodářskou část stavby „Aktivizace rekreačního krajinného celku Krušné hory – příhraniční oblast Moldava – Bouřňák – Mikulov“ – staveniště IV – Areál běžeckého lyžování Nové Město, včetně žádosti o povolení k odběru podzemních vod, uznání existence stávající stavby studny

a povolení k vypouštění odpadních do vod povrchových po předčištění v ČOV na p.p.č. 84/4, 85/2, 431/9 k.ú. Nové město u Mikulova, obec Moldava a p.p.č. 841/1 k.ú. Mikulov v Krušných horách, obec Mikulov, Ústecký kraj. Dnem podání bylo zahájeno řízení vodoprávním úřadem.

Žádost byla doložena projektovou dokumentací paré 1,2 a 3 a následujícími doklady :

Složka z projektové dokumentace D. DOKLADOVÁ ČÁST:

- Závěr zjišťovacího řízení KÚÚK , OŽPZ j.č.:3403/ZPZ/2010/683-záv. ze dne 27.01.2011
- Stanovisko KÚÚK, OŽPZ o posuzování vlivu na ŽP č.j.: 862/ZPZ/2011 ze dne 24.03.2011
7 str. rozhodnutí zn.: ODŽP/G-437,H-457,J-830/Mi
-
- Stanovisko KÚÚK, OŽPZ pod j.č. 2277/ZPZ/11/V-1621 ze dne 22.08.2011
- Rozhodnutí KÚÚK, OŽPZ o povolení výjimky ze zákazu ochrany přírody pod j.č.: 2262/ZPZ/2011/ZD-427 ze dne 27.10.2011
- Stanovisko MŽP ČR, OVSS IV Chomutov zn. 1442/530/11,66457/ENV/11 ze dne 22.09.2011
- Rozhodnutí MZe ČR, ÚO Ústí n.L. k odnětí LPF zn. Les-34/69/00-02-kn zedne 27.04.2000
- Závazné stanovisko SPP 159/2011 OÚPSŘ spis.zn.: ÚP/124858/2011/Kru, č.j.: MgMT/147501/2011 ze dne 26.09.2011 *(bez podmínek – týká se kulturní památky železnice)*
- Souhrnné stanovisko MgM Teplice, ODŽP zn.: MgM ODŽP 068597/2009-V-111/Db ze dne 14.08.2009
- Vyjádření Lesy ČR, s.p., Správa toků Teplice zn. 542/2011/St ze dne 14.09.2011
- Závazné stanovisko Okresního úřadu Teplice, RŽP, orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP č.j.: ŽP – 689/246/SOP2443/2000 ze dne 07.02.2000
- Závazné stanovisko MgM Teplice, ODŽP ke stavbám v blízkosti toku č.j.: MgMT/124609/2011, zn.: ODŽP/S-507/Ay ze dne 01.09.2011
- Závazné stanovisko KHS ÚK č.j.: KHSUL 33473/2011 ze dne 20.10.2011
- Závazné stanovisko Drážního úřadu, sekce stavební Praha, souhlas ke zřízení stavby v ochr. pásmu dráhy zn. MP-SOP0706/11-2/Kj, DUCR-19177/11/Kj ze dne 28.04.2011 *(podmínky nejsou uvedeny ve výrokové části, neboť se netýká umístění a stavby vodních děl, ale křížení stávající komunikace s dráhou)*
- Závazné stanovisko Drážního úřadu, sekce stavební Praha, souhlas ke zřízení stavby komunikace v obvodu dráhy zn. MP-SOP0399/11-3/Kj, DUCR-1105/11/Kj ze dne 09.03.2011 *(týká se komunikace a proto podmínky nejsou uvedeny ve výrokové části tohoto rozhodnutí)*
- Vyjádření České dráhy, Regionální správa majetku, Ústí n.L. č.j. 3633/201-OPT z 13.09.2010
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená mezi SŽDC, s.o. Praha a stavebníkem ze dne 29.09.2011 - *týká se komunikace*
- Stanovisko Povodí Ohře s.p. zn.: 021001-2390/2011 ze dne 31.08.2011
- Vyjádření OBÚ Most zn. 25623/2011/04/001 ze dne 05.09.2011
- Smlouva o realizaci projektu a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřená mezi Lesy ČR s.p.o a stavebníkem ze dne 28.04.2011
- Stanovisko k PD Lesy ČR, s.p., LS Litvínov k realizaci stavby 50 m od okraje lesa pod č.j. LČR235/954/2011 ze dne 29.08.2011 – *nedotýká se stavby VD*
- Stanovisko Policie ČR, ÚO Teplice, DI č.j. KRPU-1049-156/ČJ-2011-040906 ze dne 12.08.2011
- Souhlas MěÚ Duchcov, odbor výstavby a ŽP k odnětí půdy ze ZPF zn.: VŽP:283/201/r/00/Db z e dne 27.04.2000
- Souhlas Městského úřadu Duchcov, odboru výstavby a ŽP č.j.: MD/35997/2011-VŽP/330/Sk ze dne 08.08.2021 a č.j.: MD/36016/2011-VŽP/330/Sk ze dne 09.08.2011, s pravomocí stavebního úřadu dle ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona.
- Závazné stanovisko VUSS Praha č.j.: 13394/53751-ÚP/2011-7103/44 ze dne 26.10.2011
- Smlouva o realizaci projektu a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřená mezi Obcí Mikulov a stavebníkem ze dne 26.04.2011
- Informace o parcelách
- Vyjádření Obce Mikulov zn. 2/9/2011 ze dne 29.09.2011
- Vyjádření Obce Moldava č.j.: OUM-336/2011 ze dne 10.10.2011
- Vyjádření SČVK a.s. zn.: TPČZ/O11610039559/Mu/ ze dne 21.09.2011

- Vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha č.j.: 106749/11 ze dne 14.07.2011 - *mimo stavbu vodního díla*
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. Děčín zn.: 001035910578 ze dne 21.07.2011 (*uvedeno, že se nachází zařízení v ochranném pásmu*)
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. Děčín zn.: 1036422655 ze dne 06.09.2011 (*uvedeno, že se nenachází žádné podzemní vedení*)
- Vyjádření ČEZ ICT zn. P1A11000208930 ze dne 19.07.2011
- Vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. zn.: 3764/11/178 ze dne 02.08.2011
- Vyjádření ČD Telematika zn. 12513/2011-Ho ze dne 08.06.2011
- Vyjádření ČD Telematika zn. 115441/2010-Ho ze dne 20.08.2010 – *mimo stavbu vodního díla*

8 str. rozhodnutí zn.: ODŽP/G-437,H-457,J-830/Mi

- Smlouva o realizaci projektu a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřená mezi TJ Lokomotiva Teplice, o.s. a stavebníkem ze dne 24.03.2011
- Vyjádření Římskokatolická farnost Hrob, vlastník sousedního p.č. 839 k.ú. Nové Město zn. 11/11 ze dne 05.09.2011
- Vyjádření TJ Baník Osek, vlastník sousedního p.č. 956 k.ú. Mikulov
- Vyjádření SČVK a.s. zn. TPČZ/O11610035946/Ko/2011 ze dne 18.08.2011
- Smlouva o budoucí dohodě na odběr vody uzavřená mezi Ing.Zdeňkem Gunclem a Ivanou Grunclovou a stavebníkem ze dne 15.08.2011
- Stanovisko manželů Grunclových k odběru vody ze stavby a k umístění vodovodu na jejich pozemku ze dne 15.08.2011
- Smlouva o realizaci projektu a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřená mezi Ing.Zdeňkem Gunclem a Ivanou Grunclovou a stavebníkem ze dne 15.08.2011
- Vyjádření p. Jiřího Brůži, vlastník sousedního p.p.č. 85/3 k.ú. Nové Město
- Vyjádření p. Stanislava Brůži, vlastní sousedního p.p.č. 85/3 k.ú. Nové Město
- Vyjádření pí Jaroslavy Fischerové, vlastník soused. p.p.č. 431/2 a 431/8 k.ú. Nové Město
- Vyjádření pí Miroslavy Hořčicové, vlastník sousedního p.p.č. **841/5** k.ú. Mikulov
- Vyjádření p. Petra Lehečka, vlastník sousedního p.p.č. 841/7 k.ú. Mikulov
- Vyjádření p. Marcela Lémona, vlastník sousedního p.p.č. 431/11 k.ú. Nové Město
- Vyjádření Ing. Miloslava Maška, vlastník sousedního p.p.č. 85/4 k.ú. k.ú. Nové Město
- Vyjádření pí Jarmily a Zdeňka Michela, vlastníci sousedního p.p.č. 431/10 k.ú. Nové Město
- Vyjádření pí MUDr. Drahoslavy Mráčkové, vlast. sousedního p.p.č. 841/2 a 841/3 k.ú. Mikulov
- Vyjádření pí Vlasty Nováčkové, vlastník sousedního st.p.č. **231** k.ú. Mikulov
- Vyjádření pí Kateřiny Pulchartové, vlastník sousedního p.p.č. 841/7 k.ú. Mikulov
- Vyjádření pí Františky a Jana Šulcových, vlastník sousedního p.p.č. 841/6 k.ú. Mikulov
- Vyjádření p. Petra Lehečka, vlastník sousedního p.p.č. 841/7 k.ú. Mikulov
- Vyjádření pí Margity a Ludvíka Žabkových, vlastník sousedního p.p.č. **841/4** k.ú. Mikulov
- Územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Duchcov, odborem výstavby a ŽP pod zn. VŽP-1322/328/99-Sk ze dne 27.04.2000, NPM 06.06.2000 (*stavba byla zahájena v roce 2002 stavebním povolením na část objektů SO 107, SO 109, PS 012*)
- Plná moc k zastupování stavebníka pro inPROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o. ze dne 30.11.2010
- Hydrologická data ČHMU k toku Divoká Bystřice
- Závazné stanovisko MgM Teplice, ODŽP (dotčení pozemku určeného k plnění funkcí lesa) č.j. MGMT-ODŽP/154039/L/zs07 ze dne 21.11.2011
- Závazné stanovisko HZS ÚK, ÚO Teplice č.j HSUL-5121-2/TP-2011 ze dne 21.11.2011
- Plán kontrolních prohlídek stavby
- Vyjádření investora k připomínkám majitelů pozemků
- Sdělení KHS ÚK k zahájenému vodoprávnímu řízení č.j.: KHSUL 40571/2011 ze dne 02.01.2012
- Vyjádření UPC České republiky a.s. zn. A4789/2011 ze dne 25..11.2011

Magistrát města Teplice, odbor dopravy a životního prostředí oznámil veřejnou vyhláškou pod č.j.: MGMT/186629/2011, zn.: ODŽP/G-437,H-457,J-830/Mi ze dne 14.12.2011 zahájení vodoprávního

řízení všem účastníkům řízení i dotčeným orgánům státní správy s tím, že mohou své námitky a stanoviska uplatnit nejpozději do 15.01.2012 a současně upustil ve smyslu ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání, jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby. K řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Pro informaci však uvádíme, že v dokladové části jsou doloženy vyjádření vlastníků sousedních pozemků pro stavbu celého areálu a námitky k celé stavbě uvedla paní MUDr. Drahoslava Mráčková vlastník p.p.č. 841/2 a 841/3 a pan Petr Velvarský vlastník p.p.č. 227. Tyto námitky však zdejší vodoprávní úřad neřeší neboť měly být jednak uplatněny již při územním řízení a pro stavbu vodního díla nejsou uvedeni vlastníci účastníky vodoprávního řízení. K námitkám pana Velvarského a paní MUDr. Mráčkové se vyjádřil i stavebník a připomínky zdůvodnil, z čehož lze konstatovat, že se jedná o námitky neopodstatněné.

9 str. rozhodnutí zn.: ODŽP/G-437,H-457,J-830/Mi

Dále uvádíme, že bylo se zástupcem stavebníka dohodnuto upřesnění (oprava) podaných žádosti, zejména žádosti o povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod z ČOV do toku týkající se přípustných limitů.

Po ověření předložených dokladů a přezkoumání žádosti neshledal vodoprávní úřad důvody, které by bránily vydání povolení stavby a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Bližší popis stavby vodního díla obsahuje projektová dokumentace.

Hlavní údaje stavby:

Název stavby: „Aktivizace rekreačního krajinného celku Krušné hory – příhraniční oblast Moldava – Bouřňák – Mikulov“ – staveniště IV – Areál běžeckého lyžování Nové Město
Stavebník: Sport Centrum Bouřňák o.p.s., Čs. Legií 740/15, 415 01 Teplice, IČ 25419161
Místo stavby: na p.p.č. 84/4, 85/2, 431/9 k.ú. Nové město u Mikulova, obec Moldava a p.p.č. 841/1 k.ú. Mikulov v Krušných horách, obec Mikulov, Ústecký kraj.
Projektant: inPROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o., Na Valích 899, 440 01 Louny, IČ 44569688
Dodavatel: Bude vybrán ve výběrovém řízení
Orientační náklad: 700 TKč
Termín dokončení: 12/2013

Upozornění:

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (ust. § 52 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).
- Stavební povolení pozbývá dle ust. § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
- Stavba může být užívání pouze na základě platného kolaudačního souhlasu dle ust. §§ 119 – 122 zák.č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Žádost bude splňovat náležitosti dané vyhl. č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti ...

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení dle ust. § 81 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem, podáním učiněným u Magistrátu města Teplice, odboru dopravy a životního prostředí. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřipustné.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemního vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Bc. Ivana M ú l l e r o v á
vedoucí odboru dopravy a životního prostředí
v z. Bc. Dagmar Teuschelová
vedoucí oddělení životního prostředí
a pověřena řízením oddělení dopravy

10 str. rozhodnutí zn.: ODŽP/G-437,H-457,J-830/Mi

Správní poplatek byl vyměřen podle sazebníku zák.č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších změn a doplňků, položka č. 17 odst. 1 písm. f) a i) ve výši celkem 3.300 Kč a byl zaplacen převodním příkazem ze dne 01.12.2011.

Příloha:

Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí 1x ověřená projektová dokumentace

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů.

(Poslední den této lhůty je dnem doručení)

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Vlastníci pozemků dotčených stavbou:

Sport Centrum Bouřňák o.p.s., Tělovýchovná jednota Lokomotiva Teplice, o.s., Ing. Gruncl Zdeněk,
Grunclová Ivana, Lesy ČR, s.p.

Doručí se účastníkům řízení veřejnou vyhláškou

Obdrží: - vyvěsit toto rozhodnutí na úřední desku po dobu 15 dnů

1. Magistrát města Teplice, oddělení pro styk s veřejností (2x)
2. Obecní úřad Mikulov v Krušných horách
3. Obecní úřad Moldava

Obdrží na doručence:

4. Sport Centrum Bouřňák o.p.s., Čs. Legií 740/15, 415 01 Teplice prostřednictvím inPROJEKT
LOUNY ENGINEERING s.r.o., Na Valích 899, 440 01 Louny

Obdrží dotčené orgány:

5. Městský úřad Duchcov, odbor výstavby a ŽP
6. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor ŽP
7. Magistrát města Teplice, OÚPSŘ – památková péče

8. Magistrát města Teplice, ODŽP – ochrana přírody
9. Magistrát města Teplice, ODŽP – ochrana lesa
10. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, ÚP Teplice
11. HZS Ústeckého kraje, ÚO Teplice, Riegrova 1898, 415 01 Teplice